Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по городскому округу Кашира УНД и ПР ГУ МЧС России

(наименование органа государственного пожарного надзора)

по Московской области, М.О. г. Кашира, ул. Советская, д. 33А т. 8(49669) 3-11-89

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 21 /1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Петербургский государственный университет путей и сообщения Императора Александра I», в лице директор Ожерельевского ж.д. колледжа – филиала ПГУПС Максимов Валерия Алексеевича.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Московской области по пожарному надзору № 21 от «21» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 12 марта 2019 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором городского округа Кашира по пожарному надзору Костровым Андреем Владимировичем в отношении ФГБОУ ВО ПГУПС по адресу: Московская область, г.о. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Студенческая, д. 7, совместно с директором Ожерельевского ж.д. колледжа – филиала ПГУПС Максимов В.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	*Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находится в неисправном состоянии (находится в режиме сработки)*	*(ППР в РФ п. 61)*	07.11.2019 г	
2	*Не представлен акт проведения проверки огнезащитной обработки кровли*	*(ППР в РФ п. 21)*	07.11.2019 г	
3	*Не представлена техническая документация на строительные материалы применяемые для отделки стен и пола коридоров и подвала*	*(ФЗ-123 ст. 134, п. 3)*	07.11.2019 г	
4	*Двери в проемах стен переходов между корпусами выполнены не в противопожарном исполнении*	*(СП. 2.13130.2009 п. 6.8.10)*	07.11.2019 г	
5	*Не представлен акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов*	*(ППР в РФ п. 50)*	07.11.2019 г	

6	*Кабельные линии систем противопожарной защиты частично выполнены не огнестойкими кабелями*	*(СП 6.13130.2009 ст. 4, п. 4.1)*	07.11.2019 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Городского округа Кашира по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
А.В. Костров
по пожарному надзору)

(подпись)
М.Л.П. *

« 29 » марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Ожерельевского ж.д. колледжа – филиала ПГУПС
Максимов Валерия Алексеевича
(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » марта 2019 г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору