

Отчет по выполнению мероприятий по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных при проверке Отделом надзорной деятельности по городскому округу Кашира УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, Ожерельевского железнодорожного колледжа – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Кашира

| № п/п | Наименование мероприятия   | Срок исполнения    | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 1.    | Проведение текущего ремонта системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре | ноябрь 2019 года   | директор                  | выполнено            |
| 2.    | Проведение огнезащитной обработки кровли   | ноябрь 2019 года   | директор                  | выполнено            |
| 3.    | Проведение ремонта коридоров и подвалов с отделкой из пожаробезопасных материалов                              | ноябрь 2019 года   | директор                  | выполнено            |
| 4.    | Оборудование проёмов переходов между корпусами пожаробезопасными дверями                                       | ноябрь 2019 года   | директор                  | выполнено            |
| 5.    | Проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов      | ноябрь 2019 года   | директор                  | выполнено            |
| 6.    | Замена кабельных линий систем противопожарной защиты на огнестойкие кабели                                     | сентябрь 2020 года | директор                  | выполнено            |

Директор колледжа



В.А. Максимов