



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

МОСКОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
129128, г. Москва, ул. Будайская, д.2, стр.8.
Тел./факс: 8(499) 2625833
e-mail: mos-otdel@mail.ru

Ректору Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»

А.Ю. Панычеву

Исх. № 170 от 15.03.2022

Предписание

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Предписание выдаётся на основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

По результатам плановой выездной проверки в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в лице Ожерельевского железнодорожного колледжа по адресу: 142921, Московская обл., г. Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. Студенческая, д. 7. установлены нарушения требований, а именно:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг:
 - в нарушение требований п.2.6.1 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20 и п. 2.2, п. 6.1.15, 6.1.16 СП 2.1.3678-20 учебные корпуса и спортивно-оздоровительный корпус не оборудованы централизованной системой горячего водоснабжения, раковины для рук в туалетах учебных корпусов, в обеденном зале столовой, в туалетных и душевых спортивно-оздоровительного комплекса не обеспечены горячим водоснабжением;
 - в нарушение требований п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 в учебных корпусах отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи;
 - в нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 и 6.1.20 СП 2.1.3678-20 в туалетах учебных корпусов и спортивно-оздоровительного комплекса отсутствуют жидкое мыло, сушилка или одноразовые полотенца, туалетная бумага;
 - в нарушение п. 3.9.5 СП 2.4.3648-20 в колледже предусмотрено только одноразовое питание – обед, горячим питанием охвачено не более 15% обучающихся, обед не комплексный, студенты, проживающие в общежитии, не обеспечены 5-ти разовым полноценным питанием;
 - в нарушение п. 2.5.2 и 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 4.3.3 СП 2.1.3678-20 поверхности стен, полов, межкомнатных дверей, потолков в помещениях колледжа имеют множественные дефекты и повреждения, следы протеканий, в процедурном кабинете медицинского пункта потолок с дефектами;
 - в нарушение п. 2.4.12, 2.11.6 СП 2.4.3648-20 рабочие растворы дезинфицирующего средства «Жавельон» хранятся в свободно доступных для детей и молодежи местах (на

подоконнике, на тумбочке в туалетных); процентная концентрация рабочего раствора указана 2%, тогда как инструкцией по применению и разведению предусмотрен 0,1% раствор для дезинфекции;

- в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 объем медицинского осмотра, вакцинации работников не соответствует требованиям: у 54 из 57 по штату сотрудников в личных медицинских книжках отсутствуют штампы о прохождении обследования на носительство кишечных инфекций (бак.анализ на сальмонеллез и РПГА на брюшные тифы), у 3-х сотрудников К. У.В., Н. П.А. и Л. О.В. нет данных о прививке против кори, у Г. Л.С. нет сведений о ревакцинации против дифтерии и столбняка.

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- в нарушение п. 8.4.4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 не представлены документы, подтверждающие проведение мойки и дезинфекции кулеров для питьевой воды;

- на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» по результатам гигиенической оценки испытаний (измерений) № 164/341/02/ОГ/ПГ от 09.03.2022 к протоколу испытаний № 159 Ф от 05.03.2022 проведенные измерения искусственной освещенности 02.03.2022 с10.40 до 16.10 рабочие места бухгалтера, зам директора по учебной части и кабинете № 301 по коэффициенту пульсации не соответствуют требованиям раздела V, п. 85, таблицы 5.25 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» по результатам гигиенической оценки испытаний (измерений) № 166/341/02/ОГ/ПГ от 09.03.2022 к протоколу испытаний № 156 Ф от 05.03.2022 , проведенные измерения искусственной освещенности 02.03.2022 с10.40 до 16.10 освещение в товарной и слесарной мастерских (освещенность и коэффициент пульсации), в учебных кабинетах № 206, 208, 205, 206, 202, 209, 203, 301, 501, 503, кабинете для самоподготовки, библиотеке (коэффициент пульсации) не соответствует требованиям раздела V, п. 85, таблицы 5.23 и 5.25 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.2.8.1 СП 2.4.3648-20;

- на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» по результатам гигиенической оценки испытаний (измерений) № 165/341/02/ОГ/ПГ от 09.03.2022 к протоколу испытаний № 155 Ф от 05.03.2022 , проведенные измерения параметров микроклимата температура воздуха в слесарной и электрооптической мастерской, влажность воздуха в учебных кабинетах № 206, 208, 205, 206, 209, кабинетах информатики № 501, 502 и 503, библиотеке, комнате для самоподготовки не соответствуют требованиям раздела V, п.98 таблица 5.34 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20;

- на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» по результатам гигиенической оценки испытаний (измерений) № 180/341/02/ОГ/ПГ от 10.03.2022 к протоколу испытаний № 1811 от 10.03.2022 , образец пищевого продукта- винегрет заправленный, изготовитель ИП Лапшин (Московская область - Озари, м/р маршала Катукова, д.40, дата выработки 02.03.2022, срок годности- 12 час, объем партии- 30 порций), отобранный 02.03.2022 в 12.40 по результатам бактериологических исследований не соответствуют требованиям п.1, ст.7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по санитарно-показательным микроорганизмам - БГКП;

- на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» по результатам гигиенической оценки испытаний (измерений) № 181/341/02/ОГ/ПГ от 10.03.2022 к протоколу испытаний № 1812 от 10.03.2022 , образец пищевого продукта-капуста тушёная, изготовитель ИП Лапшин (

Московская область, г. Озеры, м/р маршала Катукова, д.40, дата выработки 02.03.2022, срок годности- 18 час., объём партии- 80 порций), отобранный 02.03.2022 в 12.45 по результатам бактериологических исследований не соответствуют требованиям п.1, ст.7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - по санитарно-показательным микроорганизмам- БГКП.

Руководствуясь, ст.28, 29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 № 52-ФЗ

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований .

Информацию об исполнении предписания с подтверждающими документами представить в Московский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту в срок до 16.06.2022 на e-mail: mos-otdel@mail.ru

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ректора ФГБОУ ВО «« Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» А.Ю. Паньчева

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 2 ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора) вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

В соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г., данное предписание может быть обжаловано в течение пятнадцати дней с даты получения главному Государственному санитарному врачу по железнодорожному транспорту, по адресу: г.Москва, ул. Дубининская, д.17.

Предписание выдал

Начальник, главный
государственный санитарный врач
по Московской железной дороге



Н.Г. Агавелян

должность

подпись

расшифровка

подписи