


Утверждаю:
 Директор Ожерельевского ж.д.
 колледжа филиала ПГУПС

 В.А. Максимов
 « 16 » 04 2024 г.

План мероприятий
 по устранению нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Предписание Московского территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту №37 от 15.04.2024)

№ п/п	Наименование нарушения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	Инструментальные исследования объемов вытяжки воздуха за последние 10 лет не проводились, что не соответствует требованиям п.2.7.4 (абзац 3) СП 2.4.3648-20	Заключить договор на инструментальные исследования объемов вытяжки воздуха	Главный бухгалтер Колесникова У.В.	30.06.2024	Выполнено
2	В учебных помещениях колледжа, в помещениях общежития имеются дефекты покрытия стен (трещины и дефекты внутреннего отделочного слоя); в санузлах на стенах и на полу дефекты плиточного покрытия, напольное покрытие в спортивном зале спортивно-оздоровительного корпуса имеет значительный дефект поверхностного слоя, что не соответствует требованиям п. 2.7 СП 2.1.3678-20: п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.15. п.18 СанПиН 3.3686-21	Подготовить документацию для проведения закупочных процедур на капитальный ремонт стен и полов санузлов учебных корпусов, напольного покрытия СОК	Главный бухгалтер Колесникова У.В.	31.08.2024	Выполнено
3	Внутренняя отделка помещения для хранения чистого белья в общежитии выполнена из материалов не устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 7.6 СП 2.1.3678-20, п. 2.5.1, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	Внести в План ФХД на 2025 год, заключить договор на составление сметы на текущий ремонт помещения для хранения чистого белья в общежитии	Главный бухгалтер Колесникова У.В.	30.09.2024	Выполнено
4	Напольное покрытие спортивного зала не обеспечивает возможность проведения качественной	Подготовить проектно-сметную документацию для проведения закупочных	Главный бухгалтер Колесникова У.В.	31.08.2024	Выполнено

	влажной уборки его поверхности, что не соответствует требованиям п. 2.4.9 (абзац 2) СП 2.4.3648-20; п. 2.7, п. 6.1.19, п. 6.1.20 СП 2.1.3678-20	процедур на капитальный ремонт напольного покрытия СОК			
5	В цокольном этаже нового учебного корпуса размещены, оборудованы и эксплуатируются для проведения учебной практики лаборатории, что не соответствует требованиям п. 2.3.1 (абзац 9) СП 2.4.3648-20	Организовать проведение учебной практики в соответствии с календарным учебным графиком и учебными планами на учебном полигоне колледжа	Заместитель директора по учебной работе Иванова Н.Н.	30.04.2024	Выполнено
6	Покрытия ученических столов, стульев и мебели, установленной в учебных классах и в жилых комнатах общежития с дефектами и повреждениями, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 (абзац 9) СП 2.4.3648-20	Внести в План ФХД на 2025 год поставку мебели в учебные корпуса и общежитие	Главный бухгалтер Колесникова У.В.	30.09.2024	
7	Эксплуатируется мебель (в холле на первом этаже общежития) из материала, не позволяющего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.4.9 (абзац 1) СП 2.4.3648-20	Убрать мебель из холла на первом этаже общежития	Комендант Лазарченко О.В.	30.04.2024	Выполнено
8	В светильниках используются лампы с разным световым излучением, что не соответствует требованиям п. 2.8.5 (абзац 2) СП 2.4.3648-20	Заменить лампы с разным световым излучением в светильниках	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования Наумов В.П.	30.06.2024	Выполнено
9	Уровень искусственной освещенности, коэффициент пульсации освещенности в оцененных учебных кабинетах и на рабочих местах преподавателей в помещениях колледжа не соответствует требованиям п. 2.5 СП 2.1.3678-20, п. 1.12, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20	Заключить договор на поставку светодиодных ламп	Главный бухгалтер Колесникова У.В.	31.05.2024	Выполнено
10	Уборочный инвентарь для уборки туалетов, хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что не соответствует требованиям п. 2.11 СП 2.1.3678-20, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, п. 18 СанПиН	Обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого уборочного инвентаря	Комендант Уксусова В.В.	30.04.2024	Выполнено

	3.3686-21				
11	В помещении, предназначенном для стирки белья, осуществляется хранение посторонних предметов, что не соответствует требованиям п. 7.9 (абзац 2), п. 7.22 СП 2.1.3678-20 и п. 2.11.5 (абзац 1) СП 2.4.3648-20	Убрать посторонние предметы из помещения предназначенного для стирки белья	Комендант Лазарченко О.В.	30.04.2024	Выполнено
12	В общежитии в помещении, предназначенном для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, не предусмотрен поддон с холодной горячей водой и система водоотведения, что не соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20	Подготовить помещение на 2 этаже общежития для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, в котором находится поддон с холодной и горячей водой и системой водоотведения	Комендант Лазарченко О.В.	30.04.2024	Выполнено
13	Производственный контроль за соблюдением санитарных правил с проведением лабораторных исследований и измерений не осуществляется, что не соответствует требованиям п. 1.8, п.1.12 СП 2.4.3648-20; п. 2.1, п.2.4, п. 2.5 СП 2.1 3678-20; п.11, п.18 СанПиН 3.3686-21	Организовать производственный контроль за соблюдением санитарных правил с проведением лабораторных исследований и измерений	Специалист по охране труда Яголковский В.А.	30.06.2024	Выполнено
14	Лабораторный контроль за качеством питьевой воды централизованного водоснабжения не организован, что не соответствует требованиям п. 77 СанПиН 2.1.3684-21, п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 2.1 3678-20, п.13 СанПиН 3.3686-21	Заклучить договор на лабораторный контроль за качеством питьевой воды централизованного водоснабжения	Главный бухгалтер Колесникова У.В.	30.06.2024	Выполнено
15	В процедурном кабинете отсутствует резервное горячее водоснабжение, которое сможет обеспечить бесперебойную подачу горячей воды в случае выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения, что является нарушением требований п. 2.6.5 СП	Заклучить договор на оборудование резервного горячего водоснабжения в процедурном кабинете	Главный бухгалтер Колесникова У.В.	31.08.2024	Выполнено